

이 시설은 「소규모사업장 방지시설 설치 지원사업」  
 보조금을 지원받아 설치한 시설입니다.

사업장명	(주)다원프릭션
방지시설명	여과집진시설 용량: 200m <sup>3</sup> /min 규격:2,000W X 2,000L X 7,600H
송풍기	200m <sup>3</sup> /min*260mmAq*25HP
기기류	Pulse Valve(40A 6개) Timer(10Point)
소모품 교체주기	Filter Bag(∅156 X 2,900L 36개) - 차압계 상태 확인
설치일자	2022.12.
시공업체	(주)극동이씨티 (☎032-578-2175~6)

